

Granskning av leverans kvalitet

Bakgrund

Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndighet över kvalitet i elöverföringen enligt ellagen (1997:857).

I aktivitetsplanen 2009 redovisas EI:s uppdrag och ansvarsområde. Under 2008 påbörjades tillsyn över leveranssäkerheten i elnäten och kvaliteten på inrapporterat avbrottsdata. En fördjupad granskning kommer att genomföras under 2009.

Tillsynen av leveranssäkerheten har påbörjats genom analys och granskning av tillgängliga data som EI samlat in. Data från särskilda rapporten från 1998 till 2007 avseende medelavbrottstiden (SAIDI) i eget nät, ligger till grund för vilka företag som ska granskas närmare.

Urvalskriterier för årets tillsyn av leveranssäkerheten

- Stora elnätsföretag (redovisningsenheter, REL) med mer än 100 000 lågspännings uttagspunkter.
- Medelstora elnätsföretag (redovisningsenheter, REL) med mellan 20 000 och 100 000 lågspännings uttagspunkter.
- Ovan nämnda elnätsföretag (REL) med ett sammanviktat medelvärde av SAIDI som överstiger 80 minuter under tidsperioden 1998-2007.
 - Sammanviktningen tar hänsyn till den successiva sammanslagningen av redovisningsområden som skett, men redovisas endast i de områden som fanns 2007.
 - Sammanviktningen sker genom att varje års avbrottsindex (SAIDI) viktas med motsvarande års kundantal. Därefter summeras samtliga viktade värden och divideras med det totala kundantalet.

Granskningsprocessens genomförande

- Ett antal nätföretagen väljs ut för närmare granskning enligt redovisade urvalskriterier.



- En kommunikering med utvalda företag inleds genom begäran om svar på ett antal frågor i en webbenkät. Svar ska ha inkommit senast 2009-10-19.
- Vid behov kan ytterligare kompletterande uppgifter avseende elnätsföretagets leveranssäkerhet begäras in under hösten 2009.
- Om svar på frågor och eventuellt kompletterande uppgifterna inte inkommit inom föreskriven tid eller om lämnade uppgifter inte är tillfredställande kommer en fördjupad granskning att påbörjas. Tillsyn enligt ellagen 12 kap. 2 § ska då inledas.
- När tillsynen öppnas genomförs en fördjupad granskning av bl.a. brister i elnätet och dess underhåll, beredskap, genomförda och planerade investeringar m m, vilket kan ske på plats ute i företaget.

