

Tillstånd och prövning  
Anna Lindberg  
016-16 25 22  
anna.lindberg@ei.se

2023-08-22

## Begäran om komplettering av er ansökan

Energimarknadsinspektionen (Ei) har gått igenom er Ansökan om nätkoncession för linje för en 170 kV ledning luftledningsutförande mellan ny kopplingsstation och Sandberget i Sorsele kommun..

Er ansökan behöver kompletteras enligt nedan.

- I er tekniska beskrivning saknas den överföringskapacitet som ni planerar att dimensionera ledningen för. Beskrivningen ska omfatta en bedömning av hur effektbehovet kommer att utvecklas över tid.
- I ett regeringsbeslut gällande nätkoncession för linje har regeringen funnit att det, i synnerhet gällande verksamheter som kan antas ha en betydande miljöpåverkan, måste göras en samlad prövning av även de kumulativa och indirekta effekterna av verksamheten. Regeringen anser därför att det inte är tillräckligt att en station, som är en omedelbar följd av den nya elledningen, prövas inom ramen för en anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, utan att detta även ska ingå i Ei:s prövning av ansökan om nätkoncession.

Mot bakgrund av det ovan nämnda regeringsbeslutet vill vi att ni beskriver om tillhörande befintliga stationer behöver byggas ut med anledning av att de nya ledningarna ska anslutas till dem och i så fall på vilket sätt. Vi vill också att ni beskriver vilken omgivningspåverkan och tillkommande miljöeffekter både befintliga (som eventuellt behöver byggas ut) och helt nya stationer får.

- Ni har på s 50 i miljökonsekvensbeskrivningen skrivit följande: "All typ av avverknings- eller byggnadsarbete av ledningen kommer undvikas inom 500 meter från orrspelet vid NVO 49, samt de två tjäderspelen under perioden 15 mars – 15 maj". Ei vill veta om ni även åtar er att undvika avverkning även under andra tider och om det i så fall finns särskilda platser där avverkningen inte ska ske under sommarmånaderna.

Er komplettering ska ha kommit in till Ei senast **den 29 september 2023**.

2022-103291-0012

Om ni inte kompletterar er ansökan innan svarstidens utgång kan Ei avvisa ansökan eller avgöra ärendet på befintligt underlag.

Skicka kompletteringen till [diarier@ei.se](mailto:diarier@ei.se). Ange ärendenumret 2022-103291 i ämnesraden och skriv att det rör sig om en komplettering. Ni behöver inte skicka originalet per post.

Hör gärna av er till mig om ni har frågor, exempelvis om hur omfattande kompletteringen behöver vara.

Med vänlig hälsning

Anna Lindberg

2023-08-22

2022-103291-0012