

## *Komplettering av ansökan för befintlig 60 kV ledning L2, Linnvasselv kraftverk till riksgränsen mot Norge, Dnr 2018-102574*

### 1. Tekniska uppgifter

Av tidigare komplettering daterad 20220128 så är effektbehovet för ledningen baserad på maximal produktion av aggregat G2 i Linnvasselv kraftverk, 31,3 MVA, som är kopplat mot och körs mot det norska 66 kV regionnätet.

**Ledningen är dimensionerad för överföringskapaciteten 30 MW i enlighet med ovanstående.**

### 2. Rennäring

Av tidigare komplettering framgår att området för ledningssträckningen är ett reservbetesområde vintertid och vid de samråd som förevarit har framkommit att det nyttjas sällan och vid dessa tillfällen så är det endast en mindre mängd renar som betar i området.

**Med stöd av vad som framkommit vid samråden är bedömningen att inga speciella skyddsåtgärder behöver vidtagas.**

Arbår 20220225

██████████ på uppdrag av Tensio TN