

Energimarknadsinspektionen  
Box 155  
631 03 ESKILSTUNA

2024-02-12

2023-103560-009

**Komplettering av ansökan om nätkoncession för linje avseende två 170 kV ledningar från Östersem till Lugnviks nya industriområde.**

Energimarknadsinspektionen (Ei) har skickat en begäran om komplettering av koncessionsansökan med ärendenummer: 2023-103560.

**Ei:s kompletteringsbegäran:**

1. Ni har informerat Ei att justeringar kommer att göras på den sökta koncessionssträckan. Ni behöver därför inkomma med en ny karta över ledningarna. Eftersom ansökan avser två ledningar och ledningarna ska ha varsitt anläggningsnummer behövs det en koncessionskarta där båda ledningar syns och går att särskilja. De parallellgående ledningarna kan exempelvis ritas in med olika färg på kartan så att det tydligt framgår att det handlar om två ledningar.

**Jämtkraft Elnät AB:s komplettering:**

Se Bilaga 1 Koncessionskarta

**Ei:s kompletteringsbegäran**

2. På grund av att ni ska justera sträckan för ledningarna behöver ni även komplettera er ansökan med om några nya fastigheter berörs och om de fastighetsägarna är informerade om justeringarna. Ni behöver också komplettera med information om påverkan på berörda intresseområden kommer att ändras och nya intresseområden berörs.

**Jämtkraft Elnät AB:s komplettering:**

Inga nya fastigheter berörs av ändringen. Det berörs heller inga nya intresseområden, utöver att NVO5 kommer att korsas av ledningen. NVO5 ligger i befintlig ledningsgata och bedöms ha ett ”Påtagligt naturvärde”. Objektet utgörs av torrare till friskare ängsmark blandat med fuktstråk där rikkärrsknutna växter växer. Objektet påverkas genom att det kommer avverkas invid objektet på respektive sida om befintlig ledningsgata. Dock sker ingen avverkning inom befintlig ledningsgata där objektet ligger. Bedömningen avseende effekter och konsekvenser på naturmiljön som redogjorts för i MKB kvarstår.

Postadress	Besöksadress	Telefon	E-post	Organisationsnummer
JÄMTKRAFT ELNÄT AB		063-14 90 00 (växel)	info@jamt kraft.se	556103-3993
Box 394		Telefax	Webbplats	
831 25 Östersund	Kyrkgatan 21	063-10 64 41	http://www.jamt kraft.se	

Genom en ändring av ledningssträckan påverkas riksintresse för Försvarsmakten på ett annat sätt. Dialog har förts med Försvarsmakten vilka yttrat sig och har inget att erinra mot sträckningen, se Bilaga 2 Försvarsmaktens yttrande.

**Ei:s kompletteringsbegäran**

3. 170 kV-ledningarna ska delvis gå parallellt med två befintliga 130 kV-ledningar. För att Ei ska kunna remittera ärendet till berörda sakägare behöver ni komplettera er ansökan med vem som är koncessionsinnehavare av de parallella ledningarna?

**Jämtkraft Elnät AB:s komplettering:**

Jämtkraft Elnät AB är koncessionsinnehavare även till de parallella ledningarna.

**Ei:s kompletteringsbegäran:**

4. Ni behöver komplettera er ansökan med hur ni har gjort avgränsningen i samrådet angående vilka som är särskilt berörda.

**Jämtkraft Elnät AB:s komplettering:**

Ett uttag gjordes från Lantmäteriet 2023-03-01 med fastigheter, gemensamhetsanläggningar och rättigheter för sträckningarna mellan Östersem-Lugnviks nya industriområde med en buffer av 100 m på vardera sida (totalt 200 m brett).

**Ei:s kompletteringsbegäran:**

5. Vilken nominell spänning har ledningarna?

**Jämtkraft Elnät AB:s komplettering:**

Den nominella spänningen är 150 kV.

**Ei:s kompletteringsbegäran:**

6. På sidan 32 framkommer det att ingen naturvärdesinventering har utförts för sträckningen Östersem till Lugnviks nya industriområden, utan en inventering ska utföras och kompletteras till ansökan 2023. Enligt Ei:s granskning omfattas sträckan Östersem till Lugnviks nya industriområden av den naturvärdesinventering som gjordes för 245 kV ledningen med sträckningen från Verksmon till Östersem. Är detta korrekt eller har ni utfört en egen naturvärdesinventering för 170 kV-ledningarna från Östersem till Lugnviks nya industriområde? Om ni har utfört en egen inventering behöver ni komplettera er ansökan med inventeringen.

**Jämtkraft Elnät AB:s komplettering:**

Se Bilaga 3 Naturvärdesinventering Östersem-Lugnviks nya industriområde.

**Ei:s kompletteringsbegäran:**

7. På sidan 36 i miljökonsekvensbeskrivningen angående naturvärdesobjekt 2 framgår det att bäckmiljö kan komma att påverkas av stolpfundament som placeras intill bäckfåran eller i den intilliggande svämskogen. Om stolpar och eventuella fundament kan komma att placeras i NVO 2 och blöt miljö behöver ni beskriva vilken påverkan och effekt som kan uppstå vid anläggningsarbetet. Om val av stolpe och fundament inte kan göras före detaljprojektering behöver beskrivningen omfatta de alternativ ni väljer mellan.

**Jämtkraft Elnät AB:s komplettering:**

NVO2 berörs inte av de aktuella ledningarna. NVO2 ligger på andra sidan om E14.

**Ei:s kompletteringsbegäran:**

8. Ni har framfört att avverkning för att bredda befintlig ledningsgata i de delar där fältgentiana noterats ska utföras under sommaren. Ni har även anfört att avverkning i de delar där violett guldvinge har noterats ska undvikas från slutet av maj till slutet av juli. Sedan har ni framfört på sidan 42 att all anläggning, schaktning och avverkning kommer ske utanför perioden 1 maj till 31 juli. Ni behöver förtydliga er ansökan med under vilken period ni tänker avverka och vilka områden som berörs av de olika åtagandena ni framför i miljökonsekvensbeskrivningen.

**Jämtkraft Elnät AB:s komplettering:**

Violett guldvinge är framför allt knuten till friska till fuktiga och blomrika marker med rörligt marknära grundvatten, typ rikkärr och fuktstråk i aktuellt område. Violett guldvinge återfinns i ledningsgata för befintlig ledning varför avverkning undviks i området där ledningssträckan löper parallellt med befintliga ledningar under maj-juli. Detta är även den period som avses undvikas med hänsyn till fågellivet. Anläggningsarbete och schaktning bedöms dock inte kunna undvikas under perioden maj-juli, men avverkningen bedöms vara den aktivitet som har störst påverkan för fågellivet i området, varför bedömningen avseende effekter och konsekvenser för fågellivet inte förändras. Avseende fältgentiana finns områden som skulle gynnas av störningar under sensommaren, varför någon form av anläggningsarbete, vilken kan vara både avverkning och byggnation, kommer i möjligaste mån planeras i området där ledningarna löper parallellt med befintliga ledningar.

**Ei:s kompletteringsbegäran:**

9. I miljökonsekvensbeskrivningen framkommer det på sidan 41 att resultaten rörande skogshöns, kungsörn, berggurv och lom, som är sekretessbelagda arter,

Postadress	Besöksadress	Telefon	E-post	Organisationsnummer
JÄMTKRAFT ELNÄT AB		063-14 90 00 (växel)	info@jamtkraft.se	556103-3993
Box 394		Telefax	Webbplats	
831 25 Östersund	Kyrkgatan 21	063-10 64 41	http://www.jamtkraft.se	

behandlas separat i Bilaga 3.4 Sekretess Fågel. Ei har fått in fågelinventeringarna i bilaga 2.3, det vill säga Örninventering, Tjäderinventering, inventering av häckfågel och lom. Är det dessa inventeringar ni avser med bilaga 3.4 eller är bilaga 3.4 ytterligare en fågelinventering som ni har gjort?

**Jämtkraft Elnät AB:s komplettering:**

Miljökonsekvensbeskrivningens Bilaga 3.4 Sekretessbilaga Fågel.

**Ei:s kompletteringsbegäran:**

10. Ni har framfört att tidpunkten för anläggningsarbete kommer anpassas till om det bedrivs renbete i området. Ni har även anfört att avverkning ska undvikas under sommaren. Ni behöver därför förtydliga er ansökan med när ni kommer utföra arbeten i de områden som renar vistas i.

**Jämtkraft Elnät AB:s komplettering:**

Inga samebyar eller renbetesland berörs av de aktuella ledningarna.

**Ei:s kompletteringsbegäran:**

11. Ni har uppgett att ni kommer föra dialog med berörda samebyar innan arbete med byggnation av ledningen påbörjas. Kommer ni även inför underhålls- och reparationsarbete att föra dialog med berörda samebyar

**Jämtkraft Elnät AB:s komplettering:**

Då dialog med samebyarna avser områden som nyttjas för rennäring kommer det inte att vara aktuellt för 130 kV-ledningarna.

Ronny Asplund  
Jämtkraft Elnät AB

Jessica Raftsjö-Lindberg  
Sweco Sverige AB