

4 maj 2018

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 ESKILSTUNA

Sökandens referens: Anna Spångö

Telefon: +46 (0)72-527 63 16

E-post: anna.spangoe@vattenfall.com

Ang. dnr. 2017-100659

Ansökan om nätkoncession för linje för en befintlig 45 kV kraftledning i luft- och markledningsutförande mellan Kalix och Överkalix i Kalix och Överkalix kommuner, Norrbottens län.

ANSÖKAN

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) ansöker om tillstånd att fortsätta driva en befintlig 45 kV kraftledning i luft- och markledningsutförande mellan Kalix och Överkalix i Kalix och Överkalix kommuner i Norrbottens län. Ledningen omfattades tidigare av nätkoncession för linje med anläggningsnummer 714 Jå, vars giltighet löpte ut den 13 december 2008.

Ledningsdragningen är markerad i karta i Bilaga 1 (skala 1:270 000).

BAKGRUND OCH BEHOV

Sökanden avser att ansöka om nätkoncession för linje för befintlig luftledning samt markkabel mellan Kalix och Överkalix i Kalix och Överkalix kommuner, Norrbottens län. Ledningen är cirka 6 mil lång och distribuerar el till området och dess lokalsamhällen sedan år 1969.

Sökanden har i föreläggande 2017-04-25 (diarienummer 2017-100659) från Energimarknadsinspektionen (Ei) begärts komma in med ansökan om nätkoncession för linje avseende befintlig 40 kV ledningen från Kalix till Överkalix. Med anledning av Eis föreläggande har Sökanden beslutat att ta fram en ansökan om nätkoncession för linje med aktuell sträckning som visas i karta i Bilaga 1.

Syftet med ansökan är att behålla befintlig ledning då den utgör en viktig del av kraftöverföringen i Kalix- och Överkalixområdet. Sökande avser inte att förändra rådande ledningssträckning.

För vidare beskrivning se Bilaga 3. Miljökonsekvensbeskrivning.

STRÄCKNING OCH UTFÖRANDE

Sökt kraftledning innefattar cirka 6 mil luftledning och 25 meter markkabel och går mellan station i Överkalix i norr samt station Nederkalix i Kalix i söder. Linorna i luftledningen är horisontellt monterade 3-faslinor monterade på salt- och kreosotimpregnerade trästolpar med höjd mellan 8-23 m och placerade på ett avstånd om 30-280 meter.

För vidare beskrivning se Bilaga 2 Teknisk Beskrivning samt Bilaga 3. Miljökonsekvensbeskrivning

SAMRÅD

Ett skriftligt samråd har genomförts i utökad krets under tidsperioden 25 januari 2018 till och med 16 februari 2018.

För vidare beskrivning och dokumentation se Bilaga 1 till MKB - Samrådsredogörelse samt Bilaga 4, Beslut Länsstyrelsen i Norrbotten.

MILJÖKONSEKVENSER OCH MILJÖHÄNSYN

Den 6 mil långa luftledningen med tillhörande 25 meter markkabel som går mellan Kalix och Överkalix bedöms innebära en positiv konsekvens för områdets samhällsnytta och även till viss del för friluftslivet. För aspekter så som markanvändning och planer, boendemiljön, rennärings och kulturmiljön så bedöms ledningen varken ha en positiv eller negativ inverkan, i och med den utformning och placering som finns på plats idag. För naturmiljön och landskapsbilden bedöms viss negativ påverkan i och med att befintlig ledning kan innebära ett hinder för djur, natur och utsikt samt att det regelbundna underhåll som behöver ske med maskiner kan innebära viss störning för dessa aspekter.


Väsentlig miljöpåverkan för området bedöms vara den positiva konsekvensen för samhällsnyttan, i och med att människor har tillgång till el i området. Att kraftledningen inte stör rennärings vilken idag har anpassat sig till nuvarande sträckning samt att ledningen inte heller innebär några negativa konsekvenser för boendemiljön bedöms även vara av vikt.

För mer fullständig information se Bilaga 3. Miljökonsekvensbeskrivning.

SAMLAD BEDÖMNING

Med stöd av bilagda handlingar menar Sökanden att det är visat att verksamheten inte strider mot någon detaljplan, är förenlig bestämmelserna i 2 - 4 kap. och 5 kap. 3 § MB samt att anläggningen är lämplig enligt 2 kap. 9 § ellagen. Sökanden bedömer att tillståndet inte behöver förenas med några särskilda villkor, utöver det allmänna villkoret. Verksamheten bör därför bedömas tillåtlig och ansökan bifallas.

För Vattenfall Eldistribution, enligt fullmakt



Med vänliga hälsningar

Vattenfall Eldistribution AB

Anna Spångö

Bilagor

- Bilaga 1. Koncessionskarta
- Bilaga 2. Teknisk Beskrivning
- Bilaga 3. Miljökonsekvensbeskrivning
- Bilaga 4. Beslut Länsstyrelsen i Norrbotten
- Bilaga 5. Fastighetsförteckning