

TEKNISK BESKRIVNING AV ELEKTRISK ANLÄGGNING

Anläggningsägare: Vattenfall Eldistribution AB

Org.nr 556437-8502

Adress: 971 77 LULEÅ

Telefon: 0920-77000

Fax 0920-77145

Anläggningen planlagd av Vattenfall

1. KRAFTLEVERANS TILL ANLÄGGNINGEN

Region/fördelningsstation belägen vid PT44 Pitholm

Matande transformatorer 1 St Märkeffekt 60 MVA

Omsättning 145/46 kV Koppling Y0/Y0

Transformatornollpunkten är jordad på sekundärsidan genom

Nollpunktsmotstånd 1017 ohm 25A

Nollpunktsreaktor - A Inställt värde A

Systemets kapacitiva jordslutningsström 3,6 A

Systemets resulterande jordslutningsström 40,2 A

Jordfel frånkopplas automatisk efter 1,5-5 sek

2. HÖGSPÄNNINGSLEDNINGAR

Nominell spänning 130 kV

Från	Till	Ledn.k l	Längd km	Fasledare	Area	Stolp mtrl	Överstr.skydd Utlstr Utltid
Munksund	Rengård	A	89,5	FeAl	454	Impr fur	

3.) ANLÄGGNINGEN

BERÖR

Järnväg

Annan korsande ledning

4.

ANTECKNINGAR

5. UNDERTECKNANDE

Behörig installatör nr. [REDACTED]

Tel [REDACTED]

Fax [REDACTED]

E-post [REDACTED]@vattenfall.com

Ort o datum Luleå/2005-03-23

[REDACTED].....
Behörig installatör