



Länsstyrelsen
Västerbotten

Beslut

Datum
2019-06-11

Ärendebeteckning
407-2959-2019

Arkivbeteckning

1(4)

Vattenfall Eldistribution AB
c/o WSP Environmental, [REDACTED]
frida.eriksson@wsp.com

2019-11-29

Beslut om betydande miljöpåverkan för förlängd nätkoncession för 150 kV kraftledning mellan Vargfors och Gallejaur i Norsjö kommun

(1 bilaga)

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 26 § miljöbalken.

Motivering

Vid bedömning om en åtgärd innebär betydande miljöpåverkan eller inte ska hänsyn tas till åtgärdens karakteristiska egenskaper, lokaliseringen och de möjliga miljöeffekternas karakteristiska egenskaper.

Ni avser att söka förlängd nätkoncession för en ca 16 km lång befintlig 150 kV kraftledning. Kraftledningen har funnits på platsen sedan 1987 och renoverades senast 2012. Ledningen är viktig i regionnätet och utgör riksintresse för eldistribution.

Av underlaget framgår inte att någon ytterligare mark behöver tas i anspråk. Länsstyrelsen bedömer att fortsatt drift av befintlig ledning inte påtagligt skadar rennäringens riksintresse och att kraftledningen har en marginell påverkan på natur- och kulturvärden, landskapsbild och befolkning jämfört med att ersätta befintlig ledning med en ny på annan plats. Sammantaget bedömer länsstyrelsen att verksamheten inte antas medföra betydande miljöpåverkan.

Beskrivning av ärendet

Ni inkom med samrådsunderlag i mars 2019 och kompletterade med begäran om beslut om betydande miljöpåverkan gällande fortsatt nätkoncession för en 150 kV kraftledning mellan Vargfors och Gallejaur i Norsjö kommun den 27 maj.

Av handlingarna framgår att bolaget samrått med Norsjö kommun, Sametinget, berörda samebyar, Länsstyrelsen och berörda markägare.

2010-102666-0008

Lagstiftning

Enligt 2 kap. 8 a § ellagen ska bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken tillämpas i ärenden om nätkoncessioner för linje, vad gäller kraven på miljökonsekvensbeskrivningen samt planer och planeringsunderlag.

Av 6 kap. 24 § miljöbalken framgår bl. a. följande; undersökningen ska innebära att den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden samråder i frågan om betydande miljöpåverkan och i fråga om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning (undersökningssamråd) med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden.

Av 6 kap. 25 § framgår att Den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden ska

1. lämna samrådsunderlaget till dem som deltar i undersökningssamrådet i så god tid att synpunkter på underlaget och på frågan om betydande miljöpåverkan kan tas till vara när länsstyrelsen prövar den frågan, och

2. när samrådet är avslutat redogöra för hur samrådet gått till, vilka som bjudits in och vad som framkommit och lämna samrådsredogörelsen till länsstyrelsen.

Av 6 kap. 26 § framgår att länsstyrelsen ska efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot att verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Enligt 6 kap. 27 § får beslutet inte överklagas särskilt.

Av 10 § i miljöbedömningsförordningen framgår att vid undersökning eller beslut om huruvida en verksamhet eller en åtgärd kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska hänsyn tas till

1. verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper,
2. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och
3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.

Av 11–13 § i miljöbedömningsförordning framgår närmare definition för bedömningen av punkterna 1–3 i 10 §.

Beslut har fattats av biträdande enhetschef Joacim Jacobsson med miljöhandläggare Lena Clausén som föredragande.

Kopia till:

Norsjö kommun, miljö- och byggavdelningen, mob@mala.se

Bilagor:

1. Länsstyrelsens samrådsyttrande

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.



Samrådsyttrande för förlängd nätkoncession för 150 kV kraftledning mellan Vargfors och Gallejaur i Norsjö kommun

Synpunkter inför ansökan och miljökonsekvensbeskrivning

Länsstyrelsen har tagit del av samrådsunderlaget och anser att ni i miljökonsekvensbeskrivningen särskilt ska beskriva:

- I MKB:n är det även viktigt att beskriva förutsättningarna för drift och underhåll. Hur drift och underhåll utförs, med vilka intervaller och under vilka förutsättningar är viktigt att beskriva. Det är även viktigt att redogöra för vilka skyddsåtgärder och skadeförebyggande åtgärder som kan och ska vidtas. Skyddsåtgärderna ska var konkreta och får inte formuleras som ”i möjligaste mån” eller liknande.
- Samrådsunderlaget saknar helt information om våtmarker som berörs. Kraftledningen passerar våtmarker som enligt våtmarksinventering har vissa till höga naturvärden (VMI klass 3 och 2). Dessa måste redogöras för, påverkan bedömas och eventuella skyddsåtgärder vid drift och underhåll ska tydligt beskrivas.
- Rennäringen i området behöver beskrivas tydligare. Det måste framgå vilken sameby som är i området vid vilken tid på året och eventuella skyddsåtgärder som kommer vidtas vid drift och underhåll.
- Det anges i underlaget att det i Artportalen endast finns två arter registrerade inom 1 km från kraftledningen; stare och kungsfågel. Ni bör redogöra för om ni har någon egen erfarenhet med avseende på fågel och eventuella kollisioner, med tanke på att kraftledningen funnits under lång tid. Har det vidtagits åtgärder som till exempel fågelavvisar på någon del av kraftledningen eller skulle det kunna finnas behov av detta t.ex. vid våtmarkspassagerna eller vid passagen över Skellefteälven?
- Länsstyrelsen noterar att ni inte genomfört samråd med Trafikverket. Eftersom kraftledningen passerar allmän väg bör ni genomföra samråd även med dem.

Lena Clausén
Miljöhandläggare

2019-11-29

2010-102666-0008