

Tillstånd
Emilie Loblom
016-16 27 14
Emilie.loblom@ei.se

Vattenfall Eldistribution AB

2024-02-01

2023-104102-0003

Begäran om komplettering

Energimarknadsinspektionen (Ei) har gått igenom er ansökan om nätkoncession för linje avseende en 145 kV-ledning från regionsnätsledning BL3 S9 till Kabo.

Er ansökan behöver kompletteras enligt nedan.

- Ni behöver utveckla ert resonemang om varför ni har avfärdat markkabel som teknikval i detta aktuella ärende. Ni behöver komplettera med en mer platsspecifik motivering till varför ni har valt luftledning och inte markkabel i detta specifika fall.
- Ni behöver motivera varför en fågelinventering och riktad skogshönsinventering inte har tagits fram när en ny skogsgata tas upp i obruten terräng och indikationer på förekomst av tjäder finns.

Er komplettering ska ha kommit in till Ei senast **den 29 februari 2024**.

Det är viktigt att ni begär anstånd om er komplettering riskerar att bli försenad. Om ni inte kompletterar er ansökan innan svarstidens utgång kan Ei avgöra ärendet på befintligt underlag.

Skicka bemötandet och komplettering till Ei via Dinkel. Logga in i företagsprotalen och följ instruktionerna. Ni behöver inte skicka originalet per post.

Hör gärna av er till mig om ni har frågor, exempelvis om hur omfattande kompletteringen behöver vara.

Med vänlig hälsning

Emilie Loblom