

**Bilaga 2.4** Resultat för fastigheter inom 100m från koncessionsledningen

Ledningslittera	Årsmedelström (A)	Kommun	Fastighetsbeteckning	Avstånd till	
				koncessionsledningens mittfas (m)	Magnetfält (uT)
RL11 S1	390	UPPSALA	VAKSALA-LUNDA 6:11>1	73.1	0.19
RL11 S1	390	UPPSALA	VAKSALA-LUNDA 15:1>1	52.1	0.38
RL11 S1	390	UPPSALA	GRÖNVIKEN 1:6>1	96.8	0.09
RL11 S1	390	UPPSALA	GRÖNVIKEN 1:10>1	94.0	0.09
RL11 S1	390	UPPSALA	GRÖNVIKEN 1:3>1	47.5	0.34
RL11 S1	390	UPPSALA	GRÖNVIKEN 1:3>1	78.9	0.13
RL11 S1	390	UPPSALA	KARBY 3:5>1	98.8	0.08
RL11 S1	390	UPPSALA	KALLESTA 3:2>1	58.0	0.24
RL11 S1	390	UPPSALA	RASBO-ÅRSTA 2:5>1	88.4	0.10
RL11 S1	390	UPPSALA	RASBO-ÅRSTA 2:3>1	48.0	0.34
RL11 S1	390	UPPSALA	KRÄBY 2:3>1	43.0	0.52
RL11 S2	410	UPPSALA	SÖDER-EDINGE 2:7>1	98.9	0.09
RL11 S2	410	UPPSALA	NORR-EDINGE 1:13>1	55.2	0.32
RL11 S2	410	UPPSALA	NORR-EDINGE 1:5>2	59.1	0.31
RL11 S2	410	UPPSALA	ÖSTER-EDINGE 2:5>1	81.5	0.13
RL11 S2	410	UPPSALA	ÖSTER-EDINGE 5:24>1	76.6	0.15
RL11 S2	410	UPPSALA	ÖSTER-EDINGE 1:15>1	26.9	1.41
RL11 S4	360	UPPSALA	BULLBOL 1:3>1	48.0	0.33
RL11 S4	360	UPPSALA	MOSSBOL 1:4>1	56.8	0.23
RL11 S4	360	UPPSALA	VÄSTERBOL 4:2>1	29.8	0.85
RL11 S4	360	UPPSALA	VÄSTERBOL 4:3>1	38.7	0.50
RL11 S4	360	UPPSALA	VÄSTERBOL 4:3>1	31.2	0.78
RL11 S4	360	UPPSALA	VÄSTERBOL 4:5>1	62.8	0.19
RL11 S4	360	UPPSALA	VÄSTERBOL 4:6>1	74.6	0.13
RL11 S4	360	UPPSALA	VÄSTERBOL 4:4>1	91.4	0.09
RL11 S4	360	UPPSALA	VÄSTERBOL 3:1>1	77.6	0.12
RL11 S4	360	UPPSALA	FARINGE-TÄBY 1:4>1	69.3	0.16
RL11 S4	360	UPPSALA	RUNGARN 4:82>1	83.1	0.11